



Fenster · windows
Rollläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

KURZBERICHT Nr. 10/03-A105-K1

Prüfung der Hochwasserbeständigkeit nach „RICHTLINIE Hochwasserbeständige Abschlüsse und Bauteile“, Ausgabe Januar 2008 - herausgegeben vom - an einem nach außen öffnenden Kunststoff-Ausstellfensterelement mit Montagerahmen.

Antragsteller Firma Josef Hain GmbH & Co. KG
Zellerreit 83
D - 83561 Ramerberg

Bauart einflügeliges Fenster aus armiertem Kunststoffprofil in Ausführung als Dreh-Kipp- Flügel eingesetzt in Kunststoff-Montagerahmen für Beton



Produktbezeichnung **Hain-Kunststoff-Fenster-Lagun, Hain-Renovierungsfenster-Alpha**

Herstellungsgrößen Blendrahmemaßen: Breite 1000 mm Höhe 750 mm

Wasserbeaufschlagung Schließfläche (0) nach DIN 107

Profile / Beschläge / Verglasung Aluplast oder LB. Profil-System, Blendrahmen PMD ML2-eC und Flügel PAD AZ2-3 mit verstärkter Armierung, Glashalteleiste PAD AG8-C; Dreh-Kipp-Beschlag Maco MULTI MATIC Sonderdichtung MZS S100 und W WZKA, Material EPDM; Isolierglas Isopane Silverstar neutral, Belastungsseitig 8 mm ESG Montagerahmen Thermozone für Wandstärke ab 24 cm

Klassifizierung  Obige Bauart sowie deren Anbindung sind gemäß Prüfbericht Nr. 10/03-A105-B1 vom 15.06.2010 **wasserdicht gegen drückendes oder stehendes Wasser bis zu 1,2 m Wasserstand** über Oberkante Fenstersims und können gemäß „RICHTLINIE Hochwasserbeständige Abschlüsse und Bauteile“, Ausgabe Januar 2008 - herausgegeben vom **PfB** wie folgt klassifiziert werden:

Fenster D_{Wasser} – S 1,2

Dieser Kurzbericht enthält nur eine Aussage über die Leistungseigenschaft der Hochwasserdichtheit gemäß obiger Richtlinie.

Gültigkeit Laufzeit der „RICHTLINIE Hochwasserbeständige Abschlüsse und Bauteile“ Ausgabe Januar 2008.

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller
Institutsleiter



Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Sachbearbeiter

Die Einbauanleitung ist Bestandteil von Prüfbericht Nr. 10/03-A105-B1 vom 15.06.2010 und ist jedem gelieferten Bauelement beizulegen.

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644