

PÜZ BAU GmbH, Beethovenstr. 8, 80336 München

Josef Hain GmbH & Co. KG
System-Bauteile
Zellerreit 83
83561 Ramerberg

Es schreibt Ihnen

Zi/pa

Büro München
Beethovenstraße 8
80336 München

Tel.: (089) 51 40 31 63
Fax: (089) 51 40 31 68

E-Mail: muenchen@puezbau.de
Internet: www.puezbau.de

München, den 20.11.2009

BESTÄTIGUNG

Pumpensümpfe nach DIN 4281

Die Firma


Josef Hain GmbH & Co. KG
System-Bauteile
Zellerreit 83
83561 Ramerberg

hat im Rahmen der Fremdüberwachung vom 20.11.2009 für Pumpensümpfe nach DIN 4281, Ausgabe August 1998, die Beständigkeit des Betons gegen drückendes Wasser durch einen Langzeitversuch in Anlehnung an DIN 12390 nachgewiesen.

Die Wassereindringtiefen wurden bei einer verlängerten Prüfzeit von 56 Tagen bei 10 m Wassersäule mit Wassereindringtiefen von 10 mm, 7 mm und 9 mm nachgewiesen.

Die nach DIN 4281, Abschnitt 4.3.1 größte Wassereindringtiefe von nicht mehr als 30 mm wurde ebenfalls nachgewiesen.

PÜZ BAU GmbH



Dipl.-Phys. H. Zimmermann
Geschäftsführer